

jour	TSR	TIR	Tret	NH1	NH2	KW solaire	temp ext	douche	bain	remarques
1/08/07	57,9	45	22,7	6	0	16	23	3	0	sol
2/08/07	51,4	33,6	22	10	0	24	19	3	0	nuage
3/08/07	60,9	59,3	33,2	19	0	41	25	3	0	sol
4/08/07	69,8	69,5	34	27	0	60	29	2	2	sol
5/08/07	74,5	71,4	32,5	36	0	78	31	2	0	sol
6/08/07	63,3	60,2	28,8	38	0	82	23	3	0	nuag
7/08/07	68,2	64,2	28,9	45	0	96	28	2	0	cap 83 sol
8/08/07	57	36	22,7	45	0	96	18	4 LV		nuag
9/08/07	44,3	23,8	21,1	45	0	96	14,7	4 lv		nuag
10/08/07	47,7	21,4	21,9	49	10'	98	18,3	1	3	nuag 4 x chaud
11/08/07	56,2	55,5	27,2	58	0	129	20	2		sol bloc sol
12/08/07	51,6	46,6	24,9	63	0	137	19	3		sol DT 0 5K
13/08/07	50,6	45,5	24,7	70	0	170	19	3		sol
14/08/07	65,1	51,2	24,5	77	0	203	17	3		sol nuag
15/08/07	53,2	42,9	24,1	80	0	208	16	3		sol nuag
16/08/07	54,8	43,8	26,2	85	0	218	16	2		couvert
17/08/07	53,5	29,8	25,4	91	0	226	16	1	2	couvert
18/08/07	42	33,5	21,7	100	0	243	16	3		couvert
19/08/07	44,1	36	25,2	106	1	251	18	3		décharge tuyau aller chaud
20/08/07	57	27	22,3	108	3	252	15	1		relance chaudiere
21/08/07	43,7	34,1	22,4	115	0	261	17	3		nuag
22/08/07	39,2	27,3	21,2	118	1	265	16,5		4	nuag
23/08/07	47	30,9	20,4	122	2	269	16			pluie
24/08/07	61,1	34,2	25,6	131	0	289	20	3		sol

25/08/07	52	49,1	24,7	137		299	22	2	1	dts 12 aug3
26/08/07	57,3	50,8	24,1	143		311	16	3		sol 26°c
27/08/07	57,6	43,7	23	148		322	16	3		sol
28/08/07	55	49,6	21,9	154		329	14	2		
29/08/07	52,6	42,4	21,6	161		345	14		4 lv	
30/08/07	49,2	22,4	21,3	166		354	17	3	1	
31/08/07	48,7	44,2	22,5	169		358	16		3	